

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**

№ 4119/ПВ «03» февраля 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
(место выдачи предписания)

Шестаковой Татьяной Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида», ИНН 5502034891, ОГРН 1025500522981, 644110, Омская область, город Омск, ул. Бархатовой, д. 8 А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

**выявлены следующие нарушения обязательных требований: - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:**

п. 3.1.2. - на территории уличных игровых площадок групп № 3,4,5,6,7,9 не установлены теневые навесы;

п. 2.5.3. – имеются дефекты отделки на стенах и потолках: группе № 7 в туалетной на стенах дефекты покраски, трещины; в группе № 4 при входе в игровую на стене имеется дефект штукатурного покрытия (трещина), в туалетной на стенах сухие следы протекания, желтые разводы; в группе № 5 в спальне на стенах дефекты покраски, следы протекания, на потолке вдоль окон трещина; в группе № 6 в спальне на потолке дефекты покраски, частично осыпается, имеются мелкие трещины и следы протекания; в группе № 1 на стенах и потолке (в зоне буфетной) имеются дефекты покраски и следы протекания; в группе № 10 в туалетной на стенах и потолке дефекты покраски, трещины, краска осыпается, следы протекания; в гладильной на стенах имеются дефекты покраски – частично отсутствует, имеет трещины, осыпается; складское помещение № 1 имеет дефекты облупившейся краски на стенах, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2. - половое покрытие имеет дефекты и повреждения: в игровой группы № 7 линолеум имеет разрывы; в группе № 9 в туалетной плитка имеет сколы, дефекты покраски (частично отсутствует); в гладильной напольная плитка имеет дефекты в виде облупившейся краски; в складском помещении № 1, № 2, тамбуре приема пищевой продукции, в цехе обработки сырой продукции плитка на полу имеет сколы и множественные трещины, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.7.5. – отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей: в группе № 7 в игровой, спальне и туалете; в группе № 4 в игровой; в группе № 9 в игровой и туалетной; в группе № 6 в туалетной; в группе № 10 в туалетной;

п. 3.1.7. - туалетные групп № № 7, 4 не оборудованы умывальной раковиной для персонала;

п. 2.7.4. – пароконвектомат, являющийся источником избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции;



п. 2.7.1. – механическая приточно-вытяжная вентиляция в прачечной в неисправном состоянии;  
п. 2.7.4. - не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V: п. 144 табл. 5.54, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20;**

- согласно экспертному заключению № 299 ГД/Л от 27.01.2025г. и протоколу испытаний параметров освещенности № 59/ФФ от 23.01.2025г. уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповой группы № 9 составили менее установленных гигиенических нормативов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1	На уличных игровых площадках для групп №№ 3,4,5,6,7,9 установить тентовые навесы – п. 3.1.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: на территории групповых площадок установить тентовые навесы площадью не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2, а так же оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.	3.02.2026г.
2	Выполнить отделку потолка и стен: в группе № 7 в туалетной на стенах; в группе № 4 при входе в игровую на стене, в туалетной на стенах; в группе № 5 в спальне на стенах, на потолке вдоль окон; в группе № 6 в спальне на потолке; в группе № 1 на стенах и потолке (в зоне буфетной); в группе № 10 в туалетной на стенах и потолке; в гладильной на стенах; складском помещении № 1 на стенах - в соответствии с требованиями - п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов покраски, дефектов штукатурного покрытия, провести покраску потолка и стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	3.02.2026г.
3	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия: в игровой группы № 7; в группе № 9 в туалетной; в гладильной; в складском помещении № 1, № 2, тамбуре приема пищевой продукции, в цехе обработки сырой продукции - п. 2.5.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести	3.02.2026г.



	ремонтные работы по устранению дефектов и повреждений напольного покрытия (провести покраску, заменить линолеум, заменить плитку) и обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
4	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в группе № 9 - согласно требованиям - п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: довести уровни искусственной освещенности в группе № 9 до нормируемых показателей, путем замены и /или увеличения количества источников искусственного освещения.	3.02.2026г.
5	Отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей: в группе № 7 в игровой, спальне и туалете; в группе № 4 в игровой; в группе № 9 в игровой и туалетной; в группе № 6 в туалетной; в группе № 10 в туалетной – п. 2.7.5 СП. 2.4.3648-20.	3.02.2026г.
6	В туалетных групп №№ 7, 4 в умывальной зоне установить умывальные раковины для персонала - п. 3.1.7. СП. 2.4.3648-20.	3.02.2026г.
7	Пароконвектомат, являющийся источником избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции – п. 2.7.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить местную систему вытяжной вентиляции над параконвектоматом.	3.02.2026г.
8	Привести в рабочее состояние механическую приточно-вытяжную вентиляцию в прачечной – п. 2.7.1. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести осмотр, выявить причину неисправности и устранить ее или заменить систему вентиляции.	3.02.2026г.
9	Провести обследование технического состояния системы вентиляции – п. 2.7.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести обследование - ревизию, очистку, а так же контроль эффективности системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Обследование проводить не реже 1 раза в 10 лет.	3.02.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида», 644110, Омская область, город Омск, ул. Бархатовой, д. 8 А.  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуалью оценить



устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании. Например: акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по устранению дефектов на стенах и потолках, на полу; акты выполненных работ или документы по замене и /или установке источников искусственной освещенности, сведения, подтверждающие соответствие нормативным требованиям уровня искусственной освещенности; фото-видеоматериалы, акты выполненных работ по установке теневого навеса, умывальных раковин для персонала, оборудованию ограждающими устройствами отопительных приборов; материалы по установке над параконвектоматом местной системы вытяжной вентиляции; акты выполненных работ по устранению неисправности и /или замене приточно-вытяжной вентиляции в прачечной; сведения (документы, акты) подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции.

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены, в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: [fpn@55.gospotrebnadzor.ru](mailto:fpn@55.gospotrebnadzor.ru), с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в досудебном порядке, предусмотренном Главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в судебном порядке – в соответствии с Главой 24 АПК РФ и Главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

Шестакова Т. А.

(должность, фамилия, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «3» февраля 2025 г.

подпись

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).